















Ytelseserklæring (DoP)
DoP nr. 042025132ED
25





Varetypens unike identifikasjonskode	SDE30, SDE31, SDE32, SDE33, SDE60, SDE61, SDE63	
Type	BRANNKLASSIFISERT YTTERDØR av STÅL Enkeltfløyet dør uten glass, Enkeltfløyet dør med glass, Dobbeltfløyet dør uten glass, Dobbeltfløyet dør med glass	
Tilsiktet bruksområde	Utvendig dør for brann- og/eller røykskille og/eller rømningsvei i bolig	
Produsent	JELD-WEN Danmark A/S, Danmarksvej 9, DK-9670 Løgstør, Denmark www.jeld-wen.biz	
Autorisert representant	N/A	
AVCP SYSTEM 1	I samsvar med EN 16034:2014 utførte det tekniske BM Certification, nr. 2358: • en vurdering av produkttypen med basis i typetesting (inkludert kontrolluttak), typeberegning, tabulerte verdier eller dokumenter som beskriver produktet. Tester utført i henhold til standard EN 1634-1 for brannmotstand og EN 1634-3 for røyktetthet. • førstegangsinspeksjon på fabrikken, inkludert den interne produksjonskontrollen, • kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av fabrikkens egen produksjonskontroll og utarbeidet sertifikatet for stabilitet av produktets ytelse.	
Utarbeidet sertifikatet for stabilitet av ytelse / CE	2358-CPR-0243	
AVCP SYSTEM 3	Teknisk testinstitut / vurderingsorgan nr.	Harmonisert teknisk spesifisering
	A = Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas / nr. 2018	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / nr. 1526	
	C = Eurofins Expert Services OY / nr. 0809	
	D = RISE Research Institute of Sweden AB / nr. 1002	
	E =	

Angitte ytelser						
		BRANNKLASSIFISERT YTTERDØR av STÅL - SDE30, SDE31, SDE32, SDE33				Testinstitutt
		Enkeltfløyet dør uten glass	Enkeltfløyet dør med glass	Dobbeltfløyet dør uten glass	Dobbeltfløyet dør med glass	
						
AVCP System 1	Brannmotstand	El ₂ 30 / EW 60	El ₂ 30 / EW 60	El ₂ 30 / EW 60	El ₂ 30 / EW 60	-
	Røykkontroll	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Selvlåsende	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bestandighet til evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bestandighet til selvlåsende,					
	- mot nedbrytning (prøvesykluser)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	- mot aldriing (korrosjon)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
AVCP System 3	Vanntetthet (<i>Utdagående</i>)	6A	6A	5A	5A	B
	Vanntetthet (<i>Innadvagående</i>)	NPD	NPD	NPD	NPD	B
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Vindtetthet	C3	C3	C2	C2	A, B
	Støtmotstand	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bærelast-kapasitet	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Høyde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lydreduksjon, type SDE30	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	type SDE31	37 (-1; -4) dB	NPD	35 (-2; -3) dB	NPD	A, C
	type SDE32	40 (-2; -5) dB	NPD	36 (-1; -2) dB	NPD	C
	type SDE33	45 (-3 ; -9) dB	NPD	46 (-1; -4) dB	NPD	C
	Varmegjennomgang	1,3 W/m ² K	2,5 W/m ² K	1,3 W/m ² K	2,7 W/m ² K	A, D
	Strålingsegenskaper g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Vanntetthet	4	4	4	4	B

Angitte ytelser

		BRANNKLASSIFISERT YTTERDØR av STÅL - SDE30, SDE31, SDE32, SDE33				Testinstitutt
		Enkeltfløyet dør uten glass	Enkeltfløyet dør med glass	Dobbeltfløyet dør uten glass	Dobbeltfløyet dør med glass	
						
AVCP System 1	Brannmotstand	El ₂ 30 / EW 60	El ₂ 30 / EW 60	El ₂ 30 / EW 60	El ₂ 30 / EW 60	-
	Røykkontroll	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Selvlåsende	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bestandighet til evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bestandighet til selvlåsende,					
	- mot nedbrytning (prøvesykluser)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	- mot aldriing (korrosjon)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
AVCP System 3	Vanntetthet (<i>Utdagående</i>)	6A	6A	5A	5A	B
	Vanntetthet (<i>Innadvagående</i>)	NPD	NPD	NPD	NPD	B
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Vindtetthet	C3	C3	C2	C2	A, B
	Støtmotstand	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bærelast-kapasitet	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Høyde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lydreduksjon, type SDE30	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	type SDE31	37 (-1; -4) dB	NPD	35 (-2; -3) dB	NPD	A, C
	type SDE32	40 (-2; -5) dB	NPD	36 (-1; -2) dB	NPD	C
	type SDE33	45 (-3 ; -9) dB	NPD	46 (-1;-4) dB	NPD	C
	Varmegjennomgang	1,3 W/m ² K	2,5 W/m ² K	1,3 W/m ² K	2,7 W/m ² K	A, D
	Strålingsegenskaper g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Vanntetthet	4	4	4	4	B

Angitte ytelser						
		BRANNKLASSIFISERT YTTERDØR av STÅL – SDE60, SDE61, SDE63				Testinstitutt
		Enkeltfløyet dør uten glass 	Enkeltfløyet dør med glass 	Dobbeltfløyet dør uten glass 	Dobbeltfløyet dør med glass 	
AVCP System 1	Brannmotstand	El ₂ 60	El ₂ 60	El ₂ 60	El ₂ 60	-
	Røykkontroll	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Selvlåsende	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bestandighet til evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bestandighet til selvlåsende,					
	- mot nedbrytning (prøvesykluser)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	- mot aldring (korrosjon)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
AVCP System 3	Vanntetthet (<i>Utadgående</i>)	6A	6A	5A	5A	B
	Vanntetthet (<i>Innadværende</i>)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Vindtetthet	C3	C3	C2	C2	A, B
	Støtmotstand	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bærelast-kapasitet	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Høyde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lydreduksjon, type SDE60	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	type SDE61	40 (-2; -5) dB	NPD	36 (-1; -2) dB	NPD	A, C
	type SDE63	45 (-3 ; -9) dB	NPD	46 (-1;-4) dB	NPD	C
	Varmegjennomgang	1,4 W/m ² K	2,5 W/m ² K	1,3 W/m ² K	2,7 W/m ² K	A, D
	Strålingsegenskaper g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Vanntetthet	4	4	4	4	B

Angitte ytelser						
		BRANNKLASSIFISERT YTTERDØR av STÅL – SDE60, SDE61, SDE63				Testinstitutt
		Enkeltfløyet dør uten glass 	Enkeltfløyet dør med glass 	Dobbeltfløyet dør uten glass 	Dobbeltfløyet dør med glass 	
AVCP System 1	Brannmotstand	El ₂ 60	El ₂ 60	El ₂ 60	El ₂ 60	-
	Røykkontroll	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Selvlåsende	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bestandighet til evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bestandighet til selvlåsende,					
	- mot nedbrytning (prøvesykluser)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	- mot aldring (korrosjon)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
AVCP System 3	Vanntetthet (<i>Utadgående</i>)	6A	6A	5A	5A	B
	Vanntetthet (<i>Innadværende</i>)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Vindtetthet	C3	C3	C2	C2	A, B
	Støtmotstand	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bærelast-kapasitet	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Høyde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lydreduksjon, type SDE60	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	type SDE61	40 (-2; -5) dB	NPD	36 (-1; -2) dB	NPD	A, C
	type SDE63	45 (-3 ; -9) dB	NPD	46 (-1;-4) dB	NPD	C
	Varmegjennomgang	1,4 W/m ² K	2,5 W/m ² K	1,3 W/m ² K	2,7 W/m ² K	A, D
	Strålingsegenskaper g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Vanntetthet	4	4	4	4	B



Forkortelser:

DoP = Declaration of performance / Ytelseserklæring

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser

NPD = no performance determined / ingen ytelse bestemt

N/A = not applicable / ikke aktuelt

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Navn og tittel)

bromma

2025-10-10

.....
(Sted og utstedelsesdato)

Charlotte Mattsson

Charlotte Mattsson (Oct 10, 2025 13:58:30 GMT+2)

.....
(Signatur)

042025132ED_no

Final Audit Report

2025-10-10

Created:	2025-10-10
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAqelgsGXX12dG8HxY0ctn-J9F2skOtsYi

"042025132ED_no" History

-  Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
2025-10-10 - 10:16:35 AM GMT
-  Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature
2025-10-10 - 10:16:40 AM GMT
-  Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
2025-10-10 - 10:17:09 AM GMT
-  Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
Signature Date: 2025-10-10 - 11:58:30 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-10-10 - 11:58:30 AM GMT