



RAPPORT

utfärdad av anmält organ nr 0402

Handläggare, enhet
Per Adolfsson, Certifiering
010-516 63 19, per.adolfsson@sp.se

0402 – CPD – SC0173-10

Datum 2010-05-03 Beteckning 0402-CPD-SC0173-10 Sida 1 (1)

Jeld-Wen Sverige AB
265 81 ÅSTORP

Sammanställning av inledande typprovningsrapporter för CE-märkning av ytterdörr LED

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har i egenskap av anmält organ, nr 0402, genomfört inledande typprovningar enligt nedan, i enlighet med kraven i den harmoniserade standarden **SS-EN 14351-1:2006** Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 1: Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage. Denna rapport kan användas som underlag för CE-märkning i enlighet med Byggproduktdirektivet CPD 89/106/EEG.

| Produkt och beskrivning | Utvärdering av överensstämmelse enligt EN 14351-1:2006, tabell ZA.3b | Deklarerat värde, klass eller resultat | Rapport / bedömning |
|-------------------------|--|--|-------------------------------------|
| ED1894 10x21M | 4.2 Motstånd mot vindlast - Provningstryck P1 - Deformation | Klass 1 Klass C | F510523-A F510523-A |
| ED1894 10x21M | 4.5 Vattentätet | Klass 7B | F510523-A |
| - | 4.6 Farliga ämnen | npd | - |
| - | 4.8 Belastningsförmåga hos säkerhetsbeslag | npd | - |
| - | 4.16 Manövreringskrafter | npd | - |
| LED 10x21M | 4.11 Ljudisoleringsegenskaper $R_w (C;C_{tr})$ dB | 39(-3;-4) 43(-2;-6) 43(-2;-6) | P703889-B P902760-B P902760-C |
| ED 10x21M | 4.12 Värmegenomgång $U_D (W/m^2K)$ | 1.0 | F521838 |
| ED1894 10x21M | 4.14 Lufttätet | Klass 4 | F510523-A |

npd = ej bestämd egenskap

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering


Lennart Månsson
Chef Certifiering


Per Adolfsson
Certifieringsingenjör

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress Tfn / Fax Org.nummer E-post / Internet
SP 010-516 50 00 556464-6874 info@sp.se
Box 857 033-13 55 02 www.sp.se
501 15 Borås

Svenska anmälda organ bedöms och utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.