



RAPPORT

utfärdad av anmält organ nr 0402

Handläggare, enhet
Per Adolfsson, Certifiering
010-516 63 19, per.adolfsson@sp.se

0402 – CPD – SC0174-10

Datum 2010-05-03 Beteckning 0402-CPD-SC0174-10 Sida 1 (1)

Jeld-Wen Sverige AB
265 81 ÅSTORP

Sammanställning av inledande typprovningsrapporter för CE-märkning av ytterdörr LD

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har i egenskap av anmält organ, nr 0402, genomfört inledande typprovningar enligt nedan, i enlighet med kraven i den harmoniserade standarden **SS-EN 14351-1:2006** Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 1: Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage. Denna rapport kan användas som underlag för CE-märkning i enlighet med Byggproduktdirektivet CPD 89/106/EEG.

Produkt och beskrivning	Utvärdering av överensstämmelse enligt EN 14351-1:2006, tabell ZA.3b	Deklarerat värde, klass eller resultat	Rapport / bedömning
-	4.2 Motstånd mot vindlast - Provningstryck P1 - Deformation	npd npd	- -
-	4.5 Vattentäthet	npd	-
-	4.6 Farliga ämnen	npd	-
-	4.8 Belastningsförmåga hos säkerhetsbeslag	npd	-
-	4.16 Manövreringskrafter	npd	-
LD 10x21M	4.11 Ljudisoleringsegenskaper $R_w (C;C_{tr})$ dB	40(-1;-4) 38(-1;-3)	P500815-A P202950
-	4.12 Värme genomgång $U_D (W/m^2K)$	npd	-
-	4.14 Lufttäthet	npd	-

npd = ej bestämd egenskap

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering**


Lennart Månsson
Chef Certifiering


Per Adolfsson
Certifieringsingenjör

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress Tin / Fax Org.nummer E-post / Internet
SP 010-516 50 00 556464-6874 info@sp.se
Box 857 033-13 55 02 www.sp.se
501 15 Borås

Svenska anmälda organ bedöms och utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.